




ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
Малгобекская городская
прокуратура
МагГалбика шахьара прокуратура
ул.Осканова 19, г. Малгобек РИ, 386430



368206 776303

Малгобекский городской суд
Республики Ингушетия
386302, г. Малгобек,
ул. Осканова, д. 21

Малгобекский городской прокурор
386302, г. Малгобек, ул. Осканова, д. 19

в защиту прав и интересов
неопределенного круга лиц – граждан
Российской Федерации

31.10.2023 № Исорг-20260004-948-23/-20260004

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

об обязанности принятия мер по
устранению нарушений
противопожарной безопасности
образовательного учреждения

Ответчики: Государственное
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 23
с.п. Инарки им. М.Т.Яндиева»
(ул. Укурова 13, с.п. Инарки,
Малгобекского муниципального
района, РИ)
ИНН – 0601017584
ОГРН - 1020600508334

Министерство образования и науки
Республики Ингушетия
(ул. Московская, 37, г. Назрань)
ИНН -0603005601
ОГРН – 1020600986570

Малгобекской городской прокуратурой в рамках надзорной деятельности проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности на территории г. Малгобек и Малгобекского района.

В ходе проверки установлено, что в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 23 с.п. Инарки им. М.Т.Яндиева» (далее - ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с.п. Инарки им. М.Т.Яндиева») определён избирательный участок № 509.

Инженерная защита объектов (территорий), согласно п. 29 Постановления № 1006, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Пунктами 30, 31 гл. 3 Постановления № 1006 предусмотрено, что система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца. Система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники.

Исходя из ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее-Закон),

Малгобекская городская прокуратура

№ Исорг-20260004-948-23/-20260004

- руководитель организации не организует работу по ремонту и техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающих исправное состояние указанных средств;

- на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем.

В соответствии с п. 54 Постановления № 1479, руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

В нарушение вышеуказанных норм закона руководством ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с.п. Инарки им. М.Т.Яндиева» должны меры по исполнению требований противопожарной безопасности не приняты.

Не устранение выявленных нарушений создает угрозу для жизни и здоровья учеников, находящихся в данном образовательном учреждении, для граждан, осуществляющих в нем трудовую деятельность, а также граждан, пребывающих в нем.

Согласно части 1 статьи 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и статьями 45, 131 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

прошу:

1. Обязать руководство ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с.п. Инарки им. М.Т.Яндиева» и Министерство образования и науки РФ принять меры по устранению выявленных нарушений требований законодательства о пожарной безопасности в ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с.п. Инарки им. М.Т.Яндиева», а именно:

- отсутствует охранная сигнализация на объекте;
- система оповещения и управления эвакуацией людей недостаточна, речевых оповещателей на объекте недостаточно;